

Số: 530 /SNNMT-QLMT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

V/v thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án “Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang”

Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai.
(Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà TUTA CENTER, số 03 đường Hùng Vương 1, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh)

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án “Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang” tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh của Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai (sau đây viết tắt là Công ty).

Căn cứ kết quả kiểm tra ngày 16/12/2025 của Đoàn công tác được thành lập theo Quyết định số 1109/QĐ-SNNMT ngày 11/12/2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc cử cán bộ, công chức kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của Dự án “Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang” trong quá trình vận hành thử nghiệm và kết quả lấy mẫu quan trắc ngày 29/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo như sau:

1. Dự án “Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang” được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là UBND tỉnh Bắc Ninh) cấp Giấy phép môi trường số 566/QĐ-UBND ngày 27/05/2025. Theo yêu cầu của Giấy phép môi trường, Công ty phải vận hành thử nghiệm 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2.000 m³/ngày.đêm và 01 hệ thống xử lý khí thải (mùi) phát sinh từ trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 1.900m³/giờ.

Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và kết quả kiểm tra thực tế, cho thấy: Công ty đã xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2.000 m³/ngày.đêm, gồm 05 line độc lập. Dự án vận hành hệ thống xử lý nước thải tại 01 line độc lập (bao gồm các bể xử lý: T-03, T-04.1, T-05.1, T06.1, T-07, T-08), công suất 400m³/ngày.đêm (04 line còn lại chưa thực hiện vận hành thử nghiệm) và Hệ thống xử lý khí thải (mùi) phát sinh từ trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 1.900m³/giờ cơ bản phù hợp với Giấy phép môi trường số 566/QĐ-UBND ngày 27/05/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang (nay là UBND tỉnh Bắc Ninh).

2. Đoàn công tác đã lấy 01 mẫu nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2.000 m³/ngày.đêm (thực tế Dự án đang vận hành hệ thống xử lý nước thải tại 01 line độc lập, công suất 400m³/ngày.đêm) trước khi xả ra môi trường. Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước thải sau xử lý ngày

29/12/2025 cho thấy các thông số phân tích nằm trong giới hạn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B.

3. Đề nghị Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai: Tiếp tục vận hành thử nghiệm đối với các line còn lại của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và quản trắc, đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải (mùi) phát sinh từ trạm xử lý nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong Giấy phép môi trường số 566/QĐ-UBND ngày 27/05/2025 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo để Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLMT^{Phượng}.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Văn Tường