

**LD CÔNG TY CỔ PHẦN BG -
CÔNG TY TNHH NAM GIANG**

Số: 108/2026/CV-BGNG

V/v: Chấp thuận đấu nối hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa của Dự án Nhà ở xã hội vào hệ thống hạ tầng khung của Dự án "Khu dân cư Song Khê 2, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần BG – Chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Song Khê 2, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ hồ sơ quy hoạch và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Dự án Khu dân cư Song Khê 2, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang do Liên danh Công ty Cổ phần BG – Công ty TNHH Nam Giang làm Chủ đầu tư;

Căn cứ nhu cầu đấu nối hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa của Dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Song Khê 2, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

Liên danh Công ty Cổ phần BG – Công ty TNHH Nam Giang thống nhất chấp thuận cho Chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Song Khê 2, phường Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh được đấu nối hệ thống thoát nước thải và hệ thống thoát nước mưa của Dự án và hệ thống hạ tầng khung của Dự án Khu dân cư Song Khê 2, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang phù hợp với quy hoạch và thiết kế hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt. Vị trí đấu nối cụ thể như sau:

- Hệ thống thoát nước mưa: tại 02 vị trí:

+ Vị trí đấu nối số 1 : Cống tròn BTCT D600 đấu nối với tuyến cống D1000 hạ tầng khung tại hố ga M44, cao độ đáy cống dự kiến : +2.19M.

+ Vị trí đấu nối số 2 : Cống tròn BTCT D600 đấu nối với tuyến cống D800 hạ tầng khung tại hố ga M16, cao độ đáy cống dự kiến : +1.89M.

- Hệ thống thoát nước thải: sau khi gom tại bể lắng tại ô đất phía Đông của toà nhà sẽ được bơm ra đấu nối hệ thống thoát nước thải hạ tầng khung, sau đó dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 352 m³/ngày đêm của Dự án "Khu dân cư Song Khê 2, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang"

Việc triển khai đấu nối thực hiện đúng vị trí, cao độ, quy mô và yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế, bảo đảm đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của Dự án và không làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, vận hành của hệ thống.

Liên danh Công ty Cổ phần BG – Công ty TNHH Nam Giang xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, QLDA;



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Long